



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
**ПРОКУРАТУРА  
АРЗГИРСКОГО РАЙОНА**

ул. П. Базалеева, д. 1, с. Арзгир, Арзгирский район,  
Ставропольский край, Россия, 356570



422723 139307

Директору МКОУ СОШ № 8  
с. Садового

Блиновой Н.В.

ул. Школьная 45, с. Садовое,  
Арзгирский район,  
Ставропольский край

14.08.2024 № Прдр-20070005-232-24/-20070005

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
требований законодательства об  
обеспечении безопасности граждан в  
местах массового пребывания

Прокуратурой района на основании задания прокуратуры края совместно с сотрудником ОНД и ПР по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности учебных учреждений Арзгирского муниципального округа, по результатам которой выявлены нарушения, выразившиеся в следующем.

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ в стране охраняются здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка детства.

Из положений статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) следует, что нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 2 Закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принятым в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Положения Федерального закона об обеспечении

Прокуратура Арзгирского района Ставропольского  
края

№ Прдр-20070005-232-24/-20070005

пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе при эксплуатации объектов защиты.

В силу статьи 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных федеральным законодательством.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством в числе иных несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Статьей 20 Закона № 69-ФЗ установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности содержатся в Правилах противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила № 1479).

В соответствии с ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия" (далее – ГОСТ 34428-2018). Планы эвакуации состоят из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны. План эвакуации не должен содержать посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др.

Пунктом 3 Правил № 1479 установлено, что лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Согласно пункту 71 Правил № 1479 система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.

В силу пункта 14 Правил № 1479 руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.

Проверкой установлено, что положения законодательства о пожарной безопасности в МКОУ СОШ № 8 соблюдаются не в полном объеме.

Так, установлены следующие нарушения противопожарного законодательства:

- система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (п. 71 Правил № 1479);

- план эвакуации содержит не актуальные обозначения графической части, а именно в местах обозначения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) фактически они отсутствуют (п. 9.3.9.6 ГОСТ 34428-2018).

- заведующей МКДОУ д/с № 8 и должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в МКДОУ д/с № 8, не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности (п. 3 Правил № 1479; Приложение № 3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806);

- дверь, ведущая на лестничную клетку 2 этажа, не оборудована приспособлением для самозакрывания (п. 14 Правил № 1479).

Указанные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами учреждения, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также отсутствия должного контроля за соблюдением противопожарного законодательства со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностное лицо, допустившие нарушения требований законодательства.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно сообщите в прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщите в прокуратуру района в письменном виде с приложением копий подтверждающих документов, в том числе о применении мер дисциплинарного воздействия.

И.о. заместителя прокурора района

юрист 2 класса

Э.А. Хазратов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E19765BB83C449D1E50AE39E3D9A2CAB  
Владелец **Хазратов Эмран Алимович**  
Действителен с 28.05.2024 по 21.08.2025